

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dobrovodská, 644, 645 / 78, 80
PSČ, místo: 37006, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 5 (622281), 1448
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1170 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 327.5
elektřina: 8.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	192 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	287 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	248 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	32.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.98 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba

Osvědčení č.: 2111

Kontakt: kotrba@energopohoda.cz

Ev. č. průkazu: 706555.0

Vyhotovené dne: 22.03.2025

Podpis: