


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Studentská, 1655 / 1b
PSC, místo: 37005, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 (621943), 1380
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztázná plocha: 5120 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 502.8
 ■ elektřina: 48.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	108 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	72.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	3.05 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.42 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	26.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.55 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Kohout
Osvědčení č.: 1257
Kontakt: pavel.kohout@enb-prukaz.cz

Ev. č. průkazu: 342720
Vyhotoveno dne: 21.03.2021
Podpis: